

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 10 по г. Хасавюрт,
Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС
России по РД**

(наименование органа государственного надзора)

ул. Буйнакского № 59 г. Хасавюрт, тел. 5-21-73, E-mail:

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Ул. Буйнакского № 59

г. Хасавюрт

(место составления акта)

«27» мая 2021 г.

(дата составления акта)

« 10 » час « 30 » мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 132**

«27» мая 2021г по адресу/адресам: РД, Хасавюртовский район, с.Гоксувотар.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного(заместителя главного) государственного инспектора
района по пожарному надзору Хамавова Э.Г. № 132 от 19 мая 2021г. и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБОУ «Гоксувотарская средняя общеобразовательная школа»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«27» мая 2021г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

« » марта 2021г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 дней / 10 часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом государственного пожарного надзора по г.Хасавюрт, Хасавюртовскому,
Новолакскому и Казбековскому районам, ул. Буйнакского № 59 г. Хасавюрт, т. 5-21-73

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении
выездной проверки) 19.05.2021г 10 час 10 мин. директор Кунакбиева И.П.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

« » г. №

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт по г.Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам УНД и ПРГУ МЧС России по РД референт 1 класса Гамидов Эльдар Адилович эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор Кунакбиева Ибадат Пахрудиновна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- На объекте защиты не разработаны и не вывешены утвержденные инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями правил противопожарного режима: (Постановление Правительства РФ п.2);
- На объекте лица допускаются к работе не прошедшие противопожарный инструктаж: (Постановление Правительства РФ п.3);
- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности): (Постановление Правительства в РФ п. 23);
- Системы и средства противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, средств пожарной сигнализации,) эксплуатируются в не исправном состоянии, информация о работах проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Постановление Правительства РФ п. 54);
- Системы и средства противопожарной защиты объекта (системы оповещения людей о пожаре,) эксплуатируются в не исправном состоянии, информация о работах проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Постановление Правительства РФ п. 54);
- На объекте защиты не предусмотрен вывод сигнала от автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны (ПАО «Стрелец –Мониторинг»)(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»ст. 83);
- на объекте защиты не обеспечено хранение технической документации на системы противопожарной защиты. (Постановление Правительства РФ п. 54);
- не на всех дверях эвакуационных выходов имеются запоры, обеспечивающие возможность их открытия изнутри без ключа (п.26 Постановление Правительства РФ);
- учет наличие, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты(п.60 Постановление Правительства РФ);
- Руководителем организации не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, с составлением соответствующего акта. п. 9 ППР РФ № 1479;
- Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях эвакуационных выходов приспособлений для самозакрывания. п. 24 ППР РФ № 1479;
- Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного п. 30 ППР РФ № 1479;

- Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. п. 35 «в» ППР РФ № 1479;
- здание школы не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением. ч. 1 ст. 62 ФЗ-123;
- Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. п. 54 ППР РФ № 1479;
- Не представлена техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.
- Не представлена проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке, на систему автоматической пожарной сигнализации для ее монтажа в здании. п. 54 ППР РФ № 1479; ст. 83 ч. 1 ФЗ № 123;
- Огнетушители установлены не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. . п. 409 ППР РФ № 1479;
- Не обеспечено размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено». п. 11 ППР РФ № 1479;
- не представлен акт проведения огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения. п. 5.4.11 СП 4.13130.2013;
- не разработана декларация пожарной безопасности П.64 ФЗ-123;
- В местах размещения приемно-контрольных приборов не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты п.10 ППР РФ;
- Руководителю организации не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы п.36 ППР РФ;
- на окнах школы имеются глухие металлические решетки п.16 «г» ППР РФ №1479 от 16.09.2020г;
- котельную пристроенную вплотную к зданию школы перенести на безопасное расстояние СП 4.131 30-2013 раздел 6.9.
- здание школы не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушители) в достаточном количестве п.60 ППР РФ №1479 от 16.09.2021г;

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)




(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: _____

4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: _____
6. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Ведущий специалист-эксперт Гамидов Эльдар Адилович _____
«27» Мая 2021г. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) _____
директор Кунакбиева Ибадат Пахрудиновна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)
« 27 » мая 2021г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:
ГУ МЧС России по РД 8-8722-39-99-99